

Rouen, le 24 mars 2022

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE SAINT-EUSTACHE-LA-FORET
84 Grande Rue
76210 SAINT-EUSTACHE-LA-FORÊT

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

CVS ST ANTOINE LA FORET

Prélèvement 00275438
Unité de gestion CVS ST ANTOINE LA FORET (UGE 0380)
Installation ST ANTOINE FORET (UDI 000501)
Point de surveillance Point communal (S 0000001151)
Commune SAINT-EUSTACHE-LA-FORET
Localisation exacte MAIRIE ST EUSTACHE LA FORET ROBINET CUISINE

Prélevé le : lundi 14 mars 2022 à 10h15
par : LOLITA ANQUETIL
Type visite : D1
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0 SANS OE				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OE				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OE				
Turbidité néphélobimétrique NFU	0.16 NFU				2.00
Température de l'eau	10.1 °C				25.00
Conductivité à 25°C	579.0 uS/cm			200.00	1 100.00
pH	7.6 unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.39 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0.39 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76D1

Code SISE de l'analyse : 00275501

Référence laboratoire : E.2022.4656-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL)				0

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Ammonium (en NH ₄)	<0,02 mg/L				0,10
Nitrites (en NO ₂)	<0,01 mg/L		0,50		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,70 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO ₃)	34,9 mg/L		50,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00275438)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD